LEGENDA
- ŚCIANY ŻELBETOWE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE / ŻELBETOWE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE W SYSTEMIE ZABUDOWY LEKKIEJ Z PŁYT G-K
- ŚCIANY PROJEKTOWANE W SYSTEMIE ZABUDOWY LEKKIEJ Z PŁYT C-K
- PROJEKTOWANA ZDEJMOWALNA ŚCIANA DZIELĄCA – STOPNIOWY DYSTRYBUTOR
- ŚCIANA DZIELĄCA – ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANA DZIELĄCA STOLARKA DO DEMONTAŻU
- SUFITY PODWIESZONE
- PRZESZKLENIA MAGISTRALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARIANT O WYMIARACH 150x150cm
- DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

ELEMENTY PRZEDMUROWANE
- SCHAKLOTOWY ODDZIELENIA PPOŻ
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU
- WYDMUCHY PPOŻ. EW. EI 30M, ZASIĘG 40 OD PIONÓW
- GARDZIEŃ 3M, ODDALONE MIĘDZY SIĘ OKAZAĆ

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE SANITARNE
- UMYWALKA
- MISKA USTĘPOWA
- PISUAR
- ZLEWZKA DO MYCIA
- PRALKA 60x60cm
- BRODZIK PRZYCENTROWY 90x90cm

PROJEKTOWANE INSTALACJE
- WENTYLACJA MECHANICZNA
- KANALIZACJA SANITARNA

UWAGI:
1. PROJEKTOWE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU!
2. ROZWIĄZANIA ZAMIENNE DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM !!!
3. WSZELKIE ZMIANY NIEZGODNOŚCI WALSZY WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM PROJEKTANTEM
4. WATERPROOFING WYKONAĆ ROZSTRZYGAĆ NA BIEŻĄCO W PORÓZUMIENIU Z INWESTOREM I NADZOREM
5. WSZYSTKIE PRZEPUSTY I PRZEBICIA INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYKONANE W PORÓZUMIENIU Z INWESTOREM I NADZOREM
6. WENTYLACJE ORAZ CZĘŚCIOWE W POMIESZCZENIACH PRZEBUDOWANYCH UDOKUMENTOWANIE DO ELEMENTÓW
7. PROJEKT NIE OBEJMUJE PRAC BUDOWLANYCH, KTÓRE NIE MIEŚCIŁ BYĆ OBJĘTE POMIENIONEJ NA BUDOWIE LUB ZGŁOSZENIEM MALOWANIE ŚCIAN, UKŁADANIE GŁADZI PPOŻ, MONTAŻ BIELI ARMATURY, MONTAŻ URZĄDZEŃ ITP., SPOSÓB WYKONANIA OKREŚLONY W PROJEKCIE ZOSTAŁ PODANY JAKO PRZYKŁADOWY
8. PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ ODNOSNĄ UDOKUMENTOWANIE DO ELEMENTÓW
9. PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB GRUPOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ ODNOSNĄ UDOKUMENTOWANIE DO ELEMENTÓW. UDOKUMENTOWANIE DO ELEMENTÓW
10. PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO (EI30) LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE.

AGP SP. Z O. O. I WSPÓLNICY - SP. KOMANDYTOWA
AL. GEN. HALLERA 1, 59-220 LEGNICA, TEL. 76 852 00 00, FAX 76 852 00 01, WWW.AGP.PL

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWODZIOWEGO NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ADRES: UL. LWOWSKA 18, 58-500 JELENIA GÓRA
INWESTOR: KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE
UL. LWOWSKA 18, 58-500 JELENIA GÓRA
TEMAT: RZUT KONDYGNACJI +1
DATA: 06.2017
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ: ARCH. MARCIN PYTKA
SPRAWDZAŁ: ARCH. JACEK GRZECZKOWSKI
SKALA: 1:100
NUMER: A.06

Zastrzega się wyłączne prawa autorskie z ustawy o prawie autorskim. Powyższe opracowanie nie może być wykorzystywane bez zgody autora w całości ani w części, kopiowane, powielane, udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez zgody autora pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej.